

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Одељење за планирање инвестиције и развој
Број: VIII-02 404-108/2018
Датум: 31.08.2018. године
Б а р а ј е в о

Додатне информације и појашњења са изменама конкурсне документације у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Одржавање јавне расвете на територији ГО Барајево, Бр. VIII-02 404-108/2018

Сходно члану члану 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама достављамо Вам „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације:

1. Колико стубова јавног осветљења има на територији ГО Барајево који подлежу одржавању јавне расвете – одржавању јавног осветљења?

Одговор:

Светилке и мрежа јавног осветљења је постављена на око 12.800 стубова електродистрибутивне мреже. Напајање се врши преко мерно-регулационих ормара на 98 мерних места, од којих је већи број постављен у трафо станицама којима управња ЕДБ Београд ПС Барајево.

2. Да ли се наручилац приликом одређивања техничког и кадровског капацитета придржавао важеће УРЕДБЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ? Наведеном уредбом и то чланом 13. и чланом 14. јасно је дефинисана кадровска и техничка опремљеност за обављање послова обезбеђења јавног осветљења према броју стубова. Законом о комуналним делатностима – члан 3. став 1. тачка 8) дефинисано је да обезбеђење јавног осветљења обухвата одржавање јавног осветљења.

Одговор:

Члан 13. и члан 14. УРЕДБЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, се односе на **минималне** услове, везане за кадровски и технички капацитет, који су потребни за отпочињање обављања комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења. у складу са

ЈН- Одржавање јавне расвете на територији ГО Барајево, Бр. VIII-02 404-108/2018

наведеном Уредбом и прописаним минималним условима и чланом 76. став 6. ЗЈН-а, Наручилац је одредио додатне услове у поступку предметне набавке.

3. Да ли документација за светиљке коју понуђач прилаже уз понуду (ред.бр.29,30,31) може бити на страном језику с обзиром на обим документације и недовољно времена да се иста преведе до рока за предају понуда?

Одговор:

На страни 16 Конкурсне документације ЈН бр. VIII-02 404-108/2018 је назначено да Понуђач подноси понуду на српском језику. Напред наведено је прописано у складу са чланом 17. став 1. ЗЈН-а. На основу претходно назначеног, Наручилац је одлучио да остаје при ономе што је дефинисано Конкурсном документацијом (поглавље V, тачка 1.) и ЗЈН-ом.

4. У обрасцу структуре цене и у техничким спецификацијама наручилац наводи робне ознаке SON-H 110W, SON-T 100W, SON-T 150W, SON-T 250W, SON-T 400W. Према одредбама члана 72.ЗЈН према наручилац је дужан да у конкурсној документацији уколико наводи робни знак, патент, тип или произвођача да исто мора бити праћено речима „или одговарајуће“.

Одговор:

Наведене ознаке не представљају робни знак, патент, тип или произвођача, већ се исте односе на техничке карактеристике. Такође у Поглављу III страна 6 Конкурсне документације Бр. VIII-02 404-108/2018 је наведено следеће: „Материјал за одржавање јавне равете мора да испуни постављене услове у погледу дефинисане спецификације или да на суштински једнак начин испуњава услове из спецификације“.